



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 059/2024

Processo 056/2024

Verificação de pressão na rede distribuidora de água tratada, no bairro Águas Claras

Diante da constatação de pressão inferiores à 10 mca no bairro Águas Claras, ofício OF-ADC-154-24-GO, notificamos a Concessionária BRK Ambiental, através do Termo de Notificação nº 036/2024, concedendo prazo de 24 horas para a adequação da pressão na região. Após o termino do prazo de adequação e novo monitoramento, a Concessionária apresentou os novos dados do monitoramento realizado no período de 28/09/2024 à 30/09/2024, ofício OF-ADC-174-24-GO.

A pressão mínima de 10 mca, não vem sendo atendida. Todos os dias monitorados, apresentaram falta d'água, conforme apresentado na tabela 1.

Períodos de pressão inferior ao estabelecido na NBR 12218 (10 mca)			
Data	Dia da semana	Horário	Pressão mínima aferida
28/09/2024	sábado	00:00 as 01:15; 08:45 as 00:00	0 mca
29/09/2024	domingo	00:00 as 01:00; 09:40 as 00:00	0 mca
30/09/2024	segunda-feira	00:00 as 01:30; 9:15; 9:45 as 23:45	0 mca

Tabela 1

Diante do apresentado, conclui-se que as condições mínimas de pressão, estabelecidas na NBR 20218, não vêm sendo atendidas pela Concessionária BRK Ambiental no bairro Águas Claras.

Conforme previsto no parágrafo único do art. 17 da Instrução Normativa nº 07/2019, o processo fiscalizatório será finalizado e encaminhado à Superintendência para abertura de processo punitivo.

Porto Ferreira, 15 de outubro de 2024.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador