



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 019/2025

Processo 020/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, Jd. Serra D'água

Foi realizado no período de 06/02/2025 a 12/06/2025, monitoramento de pressão no bairro Jd. Serra D'água. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimos de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximos de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas. O monitoramento foi realizado na Rua Miguel Libertucci, nº 146, através de datalogger.

De acordo com os dados apresentados no ofício OF-033-25-SC, constata-se que a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, vem sendo atendida. A pressão da água distribuída, mantém-se estável, dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218.

Diante do exposto, concluímos que a distribuição de água no bairro Jd. Serra D'água, vem sendo realizada de maneira satisfatória.

Porto Ferreira, 22 de abril de 2024.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador