



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 020/2025

Processo 018/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada

Em virtude de reclamações recebidas de usuários por falta d'água a equipe de fiscalização da ARMPF estava na residência localizada na Rua Ana Maria Tavares, nº 60, bairro Porto Bello 2, no dia 26/01/2025, a fim de averiguar a situação na região. De acordo com o Termo de Vistoria nº 018/2025 moradores afirmam que o fornecimento de água tratada tem sofrido oscilações nos últimos 03 (três) dias.

Diante disso, o Superintendente da ARMPF solicitou a realização de fiscalização de pressão, juntamente com representante da Concessionária BRK Ambiental, no logradouro supracito.

Conforme vistoria *in loco* realizada na manhã do dia 30/01/2025, constata-se que a pressão na rede de distribuição atende as especificações mínimas de 10 m.c.a, definidas na NBR 12218. As aferições obtidas, de acordo com o Termo de Vistoria nº 021/2025, são apresentadas na tabela abaixo.

Pressões aferidas na fiscalização <i>in loco</i>		
Data	Endereço	Pressão aferida
30/01/2025	Rua Ana Maria Tavares, nº 146	30 m.c.a
	Rua Ana Maria Tavares, nº 115	32 m.c.a
	Rua Ana Maria Tavares, nº 40	29 m.c.a

Diante das aferições constatadas, evidencia-se que a pressão mínima de 10 m.c.a. está sendo atendida pela Concessionária BRK Ambiental, nos pontos monitorados.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 22 de abril de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador