



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 057/2025

Processo 072/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, São Manoel e Areia Branca

Foi realizado no período de 30/04/2025 a 06/05/2025, monitoramento de pressão nos bairros São Manoel e Areia Branca. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os monitoramentos ocorreram nos logradouros: João Pelegrini, 386 - Bairro São Manoel e Urbaninha Palma, 60 - Bairro Areia Branca, através de datalogger.

Conforme dados apresentados no ofício OF-118-25-SC, constata-se que a pressão mínima de 10 mca e máxima de 50 mca, vem sendo atendida, mantém-se estável e dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218.

Diante do exposto, concluímos que a distribuição de água nos bairros São Manoel e Areia Branca, vem sendo realizada de maneira satisfatória.

Porto Ferreira, 05 de junho de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador