



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 063/2025

Processo 048/2025

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, Vila Nova

Foi realizado no período de 26/03/2025 a 02/04/2025, monitoramento de pressão na Rua Daniel de Oliveira Carvalho, Vila Nova. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Apresentamos a seguir os horários em que a pressão mínima de 10 mca não foi atendida. As informações apresentadas foram obtidas através do no Ofício OF-088-25-CF.

Períodos de pressão inferior ao estabelecido na NBR 12218 (10 mca)			
Data	Dia da semana	Horário	Pressão mínima aferida
26/03/2025	quarta-feira	15:00 as 15:30; 17:45; 19:00	5 m.c.a
27/03/2025	quinta-feira	05:30; 06:30; 9:30; 10:15 as 10:30; 11:15 as 12:00; 12:30 as 12:45; 15:15 as 15:45; 17:15; 18:45 as 19:00; 21:45;	1 m.c.a
28/03/2025	sexta-feira	07:15 as 07:30; 8:30; 9:30 as 9:45; 11:00; 13:30; 14:45; 15:45; 18:15; 18:45 as 19:15;	3 m.c.a
29/03/2025	sábado	05:30; 06:45 as 07:15; 8:15; 9:15; 10:15; 11:15; 12:30 as 12:45; 13:15 as 13:45; 15:15; 17:45; 20:00 as 20:15;	2 m.c.a
30/03/2025	domingo	8:45; 17:30 as 17:45;	5 m.c.a
31/03/2025	segunda-feira	8:45; 12:30; 20:15	5 m.c.a
01/04/2025	terça-feira	8:15; 11:15; 12:30 as 13:15; 13:45; 14:45 as 15:30; 18:15; 18:45; 19:15	5 m.c.a
02/04/2025	quarta-feira	05:30 as 05:45; 06:15 as 06:30; 08:45 as 09:00;	6 m.c.a

Diante da constatação de aferições abaixo de 10 mca em todos os dias monitorados, notificamos a Concessionária BRK Ambiental, através do Termo de Notificação nº 052/2025, determinando a adequação da pressão na Rua Daniel de Oliveira Carvalho, Vila Nova, no prazo máximo de 07 (sete) dias e, após, realização de novo monitoramento no período de 27/05/2025 a 02/06/2025, conforme tramitação 7.

Constata-se nos autos que a Concessionária BRK Ambiental não apresentou os dados do novo monitoramento solicitado no termo de notificação nº 052/2025 e tramitação 7.

Diante do exposto, concluímos que as condições mínimas de pressão, definidas na NBR 12218, não estão sendo atendidas no bairro Vila Nova, especificamente na Rua Daniel de Oliveira Carvalho.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Em razão do descumprimento do estabelecido no Termo de Notificação de número 052/2025 e da constatação de pressão inferiores à 10 mca, tramitação 4, o processo fiscalizatório será encerrado, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Instrução Normativa de número 07/2019.

Porto Ferreira, 13 junho de 2025.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador