



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF  
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



## Relatório de Fiscalização Programada

RFP/011/2025

Processo: 117/2025



Unidade: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Lazaro

Data da Fiscalização: 18/06/2025

Termo de Vistoria nº: 108/2025

Agosto 2025



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF  
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



## IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

## IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

Telefone: 0800 771 0001

## CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Programada

Unidade Fiscalizada: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Lazaro

Vazão estimada: 3,4 l/s

Fiscal da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano

Representante da Concessionária: Matheus de Lima Silva

## OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da fiscalização programada realizada na Estação Elevatória de Esgoto – EEE Lazaro em 18 de junho de 2025, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 07, de 23 de outubro de 2019.

## METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada in loco por meio de inspeção visual e checklist técnico da ARMPF. Foram observadas as condições operacionais da unidade, instalações físicas, presença de equipamentos de segurança, e acessibilidade para manutenção.



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF  
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



## VISTORIA – EEE LAZARO

Item	Condição
Capacidade de bombeamento	3,4 l/s
Área identificada	Não se aplica
Área devidamente cercada	Não se aplica
Acesso para manutenção	Sim
Conjunto moto bomba reserva	Sim (localizado na ETA Oswaldo Cunha Leme)
Gradeamento grosseiro	Não se aplica
Vazamento aparente	Não
Extintor de incêndio adequado	Não se aplica

Devido as características desse sistema, itens desta fiscalização não se aplicam a esta elevatória.

Esta unidade funciona em um poço de visita, recebendo o efluente por gravidade dos bairros Jd. Santa Cruz e Jd. Botafogo. A linha de recalque segue por 150m até o PV localizado na Avenida Cristo Redentor, onde o efluente se encontra com o esgoto vindo das outras áreas da Zona Norte de Porto Ferreira, sendo encaminhados a Estação Elevatória de Esgoto Cristo. O padrão de energia, juntamente com o painel se encontra na calçada da rua.

## CONCLUSÃO

Devido às características de concepção da EEE Lazaro, alguns itens vistoriados nesta fiscalização não se aplicam. Os demais itens que se enquadram na Instrução Normativa Nº 07, de 23 de outubro de 2019 não apresentaram Não Conformidades. Devido ao tamanho reduzido da EEE a separação dos sólidos grosseiros ocorre na EEE Cristo que se encontra cerca de 200m da referida Estação Elevatória.

Porto Ferreira, 06 de agosto de 2025

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi

Analista Regulador – ARMPF