

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 038/2026

Processo 036/2026

Verificação de Pressão na Rede de Distribuição de Água Tratada – Bairro Porto Novo

No período de 12 a 17 de março de 2026, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada, no endereço Avenida das Acácias, nº 333, Bairro Porto Novo.

O monitoramento teve como objetivo verificar a conformidade da pressão disponibilizada na rede com os limites mínimos e máximos estabelecidos pela NBR 12218 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual define valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

Conforme informações prestadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-085/26-RS, não foram registradas pressões inferiores a 10 m.c.a. durante o período analisado.

Dessa forma, conclui-se que os valores de pressão observados atendem aos parâmetros estabelecidos na NBR 12218, indicando a regularidade do abastecimento no Bairro Porto Novo.

Porto Ferreira, 06 abril de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador