



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/004/2025

Processo: 114/2025

Unidade: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santa Luzia

Data da Fiscalização: 18/06/2025

Termo de Vistoria nº: 104/2025



Julho 2025



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

Telefone: 0800 771 0001

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Programada

Unidade Fiscalizada: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santa Luzia

Vazão estimada: 6,05 l/s

Fiscal da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano

Representante da Concessionária: Matheus de Lima Silva

4. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da fiscalização programada realizada na Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santa Luzia em 18 de junho de 2025, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 07, de 23 de outubro de 2019.

5. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada in loco por meio de inspeção visual e checklist técnico da ARMPF. Foram observadas as condições operacionais da unidade, instalações físicas, presença de equipamentos de segurança, e acessibilidade para manutenção.



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



6. VISTORIA – EEE SANTA LUZIA

| Item | Condição |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Capacidade de bombeamento | 6,05 l/s |
| Área identificada | Sim |
| Área devidamente cercada | Sim |
| Acesso para manutenção | Sim |
| Conjunto moto bomba reserva | Sim (localizado na própria EEE) |
| Gradeamento grosseiro | Sim |
| Vazamento aparente | Não |
| Extintor de incêndio adequado | Sim |

7. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

Não foram constatadas não conformidades na vistoria da unidade EEE Santa Luzia.

8. CONCLUSÃO

A Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santa Luzia apresenta condições satisfatórias de operação e manutenção. A unidade está identificada, cercada, e com acesso adequado. Há equipamento de segurança disponível, não foi identificado vazamento aparente, e há presença de bomba reserva na própria estação. As condições observadas estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela ARMPF.

Porto Ferreira, 22 de julho de 2025

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi
Analista Regulador – ARMPF