

Relatório de Fiscalização Programada

RFP/007/2025

Processo: 103/2025



Unidade: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Paschoal Salzano

Data da Fiscalização: 18/06/2025

Termo de Vistoria nº: 101/2025

Julho 2025

IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

Telefone: 0800 771 0001

CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Programada

Unidade Fiscalizada: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Pachoal Salzano

Vazão estimada: 47 l/s

Fiscal da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano

Representante da Concessionária: Matheus de Lima Silva

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da fiscalização programada realizada na Estação Elevatória de Esgoto – EEE Paschoal Salzano em 18 de junho de 2025, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 07, de 23 de outubro de 2019.

METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada in loco por meio de inspeção visual e checklist técnico da ARMPF. Foram observadas as condições operacionais da unidade, instalações físicas, presença de equipamentos de segurança, e acessibilidade para manutenção.

VISTORIA – EEE PASCHOAL SALZANO

Item	Condição
Capacidade de bombeamento	47 l/s
Área identificada	Sim
Área devidamente cercada	Sim
Acesso para manutenção	Sim
Conjunto moto bomba reserva	Sim (localizado na ETA Oswaldo Cunha Leme)
Gradeamento grosseiro	Sim
Vazamento aparente	Não
Extintor de incêndio adequado	Sim

CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

Não foram constatadas não conformidades na vistoria da unidade EEE Paschoal Salzano.

CONCLUSÃO

A Estação Elevatória de Esgoto – EEE Paschoal Salzano apresenta condições satisfatórias de operação e manutenção. A unidade está identificada, cercada, e com acesso adequado. Há equipamento de segurança disponível, não foi identificado vazamento aparente, e a bomba reserva está localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme, em regime de estoque. As condições observadas estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela ARMPF.

Porto Ferreira, 24 de julho de 2025

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi

Analista Regulador – ARMPF