

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 054/2026**

Processo 057/2026

### **Objeto: Verificação de pressão na rede de distribuição de água tratada – Bairro Porto Bello e Vila Sybila**

No período de 16 a 22 de abril de 2026, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada, nos endereços Rua José Gomes, 530 - Porto Bello e Rua Padre Faustino Setargine - Vila Sybila.

A ação fiscalizatória teve por finalidade verificar a conformidade dos níveis de pressão disponibilizados na rede em relação aos limites mínimo e máximo estabelecidos pela NBR 12218, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que preconiza valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

De acordo com as informações prestadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-134/26-RS, não foram registradas pressões inferiores ao limite mínimo de 10 m.c.a. durante o período monitorado.

Diante do exposto, conclui-se que os níveis de pressão observados se encontram em conformidade com os parâmetros estabelecidos na NBR 12218, evidenciando a regularidade do abastecimento de água nos Bairros Porto Bello e Vila Sybila.

Porto Ferreira, 05 maio de 2026.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador**