

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 062/2026

Processo 075/2026

CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA TRATADA

No dia 11 de maio de 2026 a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria na Rua Luciano Rissato 115 – Porto Bello, ocasião em que constatou vazamento de água tratada na rede de distribuição

Em razão da constatação, foi emitido o Termo de Notificação nº 062/2026, notificando a Concessionária BRK Ambiental para adequação do vazamento detectado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

A Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos o Ofício nº OF-155/26-RB, por meio do qual comprova a regularização do vazamento. Ademais, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou diligência in loco, ocasião em que também constatou a efetiva adequação da irregularidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 062/2026, promovendo a correção do vazamento de água tratada no prazo regulamentar. Dessa forma, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada dentro do prazo previsto no anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 20 de maio de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador