AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro - Porto Ferreira– SP
CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38

Porto Ferreira

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA

RFP/016/2026

Processo de Fiscalização:136/2026



Unidade Vistoriada: Centro de reservação Cuca Fresca

Data da Vistoria: 09/10/2026

Termo de Vistoria nº: 129/2026

Novembro 2026

IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

Telefone: 0800 771 0001

CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Programada

Unidade Fiscalizada: Reservatórios Cuca Fresca – Sistema de Água Tratada

Capacidade de reservação: 120 m^3

Fiscal da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano

Representante da Concessionária: Matheus de Lima Silva

OBJETIVO

Verificar as instalações, operação e manutenção dos reservatórios do Sistema de Água Tratada localizados no bairro Cuca Fresca, conforme o cronograma de fiscalizações programadas pela ARMPF., com base na Instrução Normativa (IN) nº 07, de 23 de outubro de 2019.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

A unidade vistoriada é composta por seis reservatórios de 20 m^3 cada, destinados ao armazenamento de água tratada para abastecimento público. Todos os reservatórios encontram-se em operação regular, integrados ao sistema de distribuição municipal.

METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada in loco por meio de inspeção visual com base no checklist técnico da ARMPF e informações fornecidas pelo preposto da Concessionária.

CENTRO DE RESERVAÇÃO – CUCA FRESCA

Durante a vistoria foram observados os seguintes aspectos técnicos:

Item Avaliado	Condição Verificada
Área identificada	Sim
Reservatórios em operação	Sim
Área devidamente cercada	Sim
Vazamentos aparentes	Não
Escada e guarda-corpo adequados	Não se aplica
Para-raios em reservatórios elevados	Não se aplica
Limpeza e desinfecção realizadas	Sim
Existência de tubulação de ventilação	Sim
Tela de proteção na ventilação	Não se aplica
Tampa de inspeção adequada	Não se aplica
Medidor de nível instalado	Sim
Tubo extravasor existente	Sim

OBSERVAÇÕES

Foi verificado que o cronograma de limpeza e desinfecção encontra-se atualizado, conforme Ofício OF-291/26 RS.

O centro de reservação Cuca Fresca conta com sistema de telemetria, que permite a verificação no nível de reservação em tempo real.

CONCLUSÃO

Os reservatórios do Sistema Cuca Fresca encontram-se em condições adequadas de operação e manutenção, atendendo aos requisitos de segurança e conservação previstos nas normas vigentes e no contrato de concessão.

Porto Ferreira, 05 de novembro de 2026

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi
Analista Regulador – ARMPF